

МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ  
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ  
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  
ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  
СЕЛЕНГИНСКОГО РАЙОНА

ПРЕДПИСАНИЕ № 167 / 1 / 121  
об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности

« 24 » августа 20 21 г.

(полное наименование и адрес органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица,

*Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №97  
"Земляничка" комбинированного вида г. Улан-Удэ  
(ОГРН 1020300904315, ИНН 0323099100)*

фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица - правообладателя объекта защиты)

*670042, Бурятия Республика, город Улан-Удэ , ул. Мокрова, 19 «Б»*

*Заведующий Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения*

(должность, фамилия, инициалы руководителя или иного должностного лица

*Детский Сад № 97 «Земляничка» комбинированного вида г. Улан-Удэ*

объекта надзора, его уполномоченного представителя)

*Шириннимбуева Ольга Николаевна*

Руководствуясь: федеральными законами от 12 декабря 1994 г., № 69-ФЗ "О пожарной

основания проведения проверки)

безопасности", от 31 июля 2020 г., № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и

муниципальном контроле в Российской Федерации», постановлением Правительства

Российской Федерации от 12 апреля 2012 г., № 290 "О федеральном государственном

пожарном надзоре", планом проведения контрольных (надзорных) мероприятий на 2021 год,

утвержденным начальником отдела надзорной деятельности и профилактической

работы г. Улан- Удэ управления надзорной деятельности и профилактической

работы Главного управления МЧС России по Республике Бурятия (главным

государственным инспектором г. Улан- Удэ по пожарному

надзору) Волковым С.П., решением о проведении плановой выездной проверки от 09 августа

2021 г., № 167 заместителя начальника отдела надзорной деятельности и

профилактической работы

г. Улан- Удэ управления надзорной деятельности и профилактической работы

Главного управления МЧС России по Республике Бурятия (заместителя главного

государственного инспектора г. Улан- Удэ по пожарному надзору)

в период с « 11 » августа 20 21 г. по « 24 » августа 20 21 г.

проведена плановая выездная проверка Давыдовой А.Д., старшим инспектором

(фамилия, инициалы,

отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Улан- Удэ

должность должностного лица

Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного

(должностных лиц), проводившего(их) проверку)

управления МЧС России по Республике Бурятия (государственным инспектором

г. Улан- Удэ по пожарному надзору)

совместно с: заведующим МБДОУ «детский сад № 97

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц,

«Земляничка» комбинированного вида г. Улан- Удэ» Ширинимбуевой О.Н.

участвовавших в проверке)

по выполнению требований пожарной безопасности.

В ходе проведения проверки выявлены следующие нарушения требований пожарной безопасности:

№ п/п	Перечень выявленных нарушений и мест их выявления	Нормативные правовые акты, требования которых нарушены	Срок устранения нарушений	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Монтаж пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, аварийного освещения на путях эвакуации в помещениях произведен с использованием провода типа КСПВ с нарушением требований ГОСТа Р к электрическим проводам для	Монтаж пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, аварийного освещения на путях эвакуации в	01.08.2022	

	<p>организации шлейфов и соединительных линий пожарной сигнализации. В том числе срок эксплуатации превышает предельное состояние (срока службы) более 10 лет.), необходима замена приемно-контрольного прибора, датчиков, ручных датчиков, аварийного освещения, табло выход и т.д.</p> <p>Основание : ст. 82 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 13.15.3 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические», таблица № 2, ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности»; п. 5.1.7. ГОСТ Р 54101-2010 «Средства автоматизации и системы управления средствами и системы обеспечения безопасности. техническое обслуживание и текущий ремонт».</p>	<p>помещениях произведен с использованием провода типа КСПВ с нарушением требований ГОСТа Р к электрическим проводам для организации шлейфов и соединительных линий пожарной сигнализации. В том числе срок эксплуатации превышает предельное состояние (срока службы) более 10 лет.), необходима замена приемно-контрольного прибора, датчиков, ручных датчиков, аварийного освещения, табло выход и т.д.</p>		
2.	<p>На объекте защиты отсутствует техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем.</p> <p>Основание: п.54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. №1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации».</p>	<p>На объекте защиты отсутствует проектная документация на систему автоматической пожарной сигнализации</p>	01.08.2022	<p style="text-align: center;">-48-</p>

Старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Улан- Удэ управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Бурятия (государственный инспектор г. Улан- Удэ пожарному надзору)

Давыдова А.Д.

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку



(подпись)

Давыдова Анна Дмитриевна, старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Улан-Удэ управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Бурятия.

контактный телефон: 8 3012 21 18 22

электронный адрес: ondpr\_uu@list.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего предписание об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности (дата и время ознакомления)

*Ирина Александровна Шереметьева О.Н. 24.08.2021*

Отметка о направлении предписания об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

-----  
<\*> Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 710858474967985478426001373498448859431888587469

Владелец Ширинимбуева Ольга Николаевна

Действителен с 05.10.2022 по 05.10.2023